



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/K/0005/01/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne CookAir: 08x08, 12x08, 12x12, 16x12, 16x16, 20x16**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, blachę stalową ocynkowaną, blachę stalową galwanizowaną, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji kuchni oraz pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta
- Montaż, czyszczenie i eksploatacja urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta
- W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

AL-KO THERM GmbH
89343 Jettingen-Scheppach
Hauptstrasse 248-250, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Jeven Sp. z o. o.
60-184 Poznań, ul. Złotowska 65

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024-01-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024-01-25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 stycznia 2019

The date of issue of the certificate: 25th January 2019

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jankiewicz

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287