

Instrukcja czyszczenia okapów kondensacyjnych wyciągowych typu JKI

1. Czyszczenie przegród na skropliny okapu

- częstotliwość czyszczenia przegród na skropliny zależy od stopnia eksploatacji kuchni, od raz na dobę do raz w miesiącu,
- przegrody na skropliny można czyścić ręcznie lub w myć zmywarce, używając detergentu przeznaczonego dla gastronomii,
- demontaż - przegrody na skropliny należy unieść delikatnie do góry i wyciągnąć z zaczepów rynny kondensacyjnej,
- montaż - w celu montażu przegrody na skropliny, należy wsunąć dolną część przegrody do rynny kondensacyjnej, a górną jej część zahaczyć do płyty typu V.

2. Czyszczenie obudowy okapu

- obudowę zewnętrzną okapu należy czyścić w miarę potrzeby,
- częstotliwość czyszczenia zależna jest od stopnia eksploatacji kuchni,
- do czyszczenia zewnętrznej obudowy zalecany jest detergent do mycia stali nierdzewnej w środowisku gastronomicznym,
- płyty wewnętrzne okapu należy przetrzeć od środka raz lub dwa razy w roku, zgodnie z wymogami higieny.



Okap kondensacyjny wyciągowy typu JKI

Przegroda na skropliny



Sprawdź on-line
jak czyścić okapy

Leven Group Sp. z o.o.

62-080 SADY k. Poznań
ul. Logistyczna 23
tel. 61 661 02 95
biuro@levengroup.pl

Oddział GDYNIA

Oddział KRAKÓW

Oddział POZNAŃ

Oddział WARSZAWA

tel. 885 568 852

tel. 795 560 827

tel. 662 332 817

tel. 661 363 918

www.levengroup.pl

Jeven